



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE

ORIGINALI E DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 7 aprile 2020

Deliberazione n. 2020/9/99

Oggetto: Snam Rete Gas. Richiesta di nulla osta per autorizzazione esecuzione lavori in A.I. di Solofra per "Allacciamento Pronto Pelli s.r.l.u. di Solofra DN100(4") DP 5 bar".

L'anno duemilaventi, il giorno 7 del mese di aprile alle ore 10.00, convocati a mezzo mail, si sono riuniti i signori:

- | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| 1. Vincenzo SIRIGNANO | - Presidente | presente |
| 2. Giuseppe Biagio DI IORIO | Vice Presidente | presente |
| 3. Angelo Antonio LANZA | - Componente | In Videoconferenza |
| 4. Michele SPINAZZOLA | - Componente | In Videoconferenza |

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

- | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Dott. Giovanni ROMEO | - Presidente | presente |
| 2. Dott. Marco PUORRO | - Membro effettivo | In Videoconferenza |
| 3. Dott. Marco CORRADO | - Membro effettivo | In Videoconferenza |

Risulta essere assente, giustificato, il componente Gerardo Adiglietti.

Alle ore 11.00 si allontana il componente Michele Spinazzola .

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale F.F., ing. Antonio Pizza



IL COMITATO DIRETTIVO

Vista la seguente relazione istruttoria resa dal responsabile del Procedimento:

“Con nota del 29/01/2020 n. Disocc/Esp/62 pervenuta in data 20/02/2020 ed acquisita al protocollo consortile con n. 1041, il Procuratore della società Snam Rete Gas, ing. Orazio Fabio Leone, ha trasmesso l'istanza espletata in oggetto per il parere di nulla osta consortile per i lavori di posa in opera di una tubazione trasportante gas metano, nell'area Industriale sita nel Comune di Solofra.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento nominato con provvedimento del Dirigente dell'Area Tecnica Consortile prot. n.1046 del 20/02/2020 relaziona quanto segue:

Come si evince dagli elaborati trasmessi, l'intervento, prevede la realizzazione di una nuova condotta in acciaio atta al trasporto di metano con pressione di progetto pari a 5 bar. La lunghezza complessiva del tratto di condotta è pari a circa 21,50 metri e il diametro è di 100 mm.

Il metanodotto, identificato come Allacciamento Pronto Pelli s.r.l.u. di Solofra DN100(4") DP 5 bar da realizzare, si caratterizza in:

- Lo stacco del metanodotto in progetto avverrà dalla linea esistente denominata Met. Allacciamento conceria Ocean DN 100 (4") 5 bar ubicato sulla particella n. 1320 del Foglio n. 1 del Comune di Solofra e attraverserà la particella n. 1316 del Fg n. 1;
- Il punto di consegna del gas all'utente finale avverrà mediante la realizzazione di un impianto denominato P.I.D.A. (punto di intercettazione con discaggio di allacciamento) collocato in prossimità della recinzione della proprietà della Pronto Pelli s.r.l.u., identificata al N.C.T. con fg n. 1 particella n. 687 del Comune di Solofra.
- Il gas metano sarà trasportato al punto di consegna P.I.D.A. in una condotta di acciaio di diametro nominale 100 mm (4") protetta da cunicolo. La tubazione attraverserà la carreggiata della strada consortile prospiciente la proprietà Pronto Pelli in senso ortogonale al suo asse.

A seguito di successiva richiesta del Consorzio inviata con nota/pec prot n. 1312 del 03/03/2020 la Società, con nota/pec n. DISSOC/ESP/198 del 05/03/2020 acquisita al protocollo consortile il 16/03/2020 con n.1552 ha trasmesso copia del Disciplinare di Concessione debitamente sottoscritto per accettazione, e Convenzione Generale Snam Rete Gas S.p.a./ Consorzio Asi Di Avellino.

Tanto premesso il sottoscritto, nella qualità, dichiara che le opere a realizzarsi rispettano le norme di “regolamento relativamente alle modalità di presentazione di richieste di autorizzazioni e concessioni di nulla osta alla realizzazione di opere inerenti attraversamenti e parallelismi su proprietà consortile e oneri connessi,” approvato con Deliberazione del Comitato Direttivo del Consorzio ASI Avellino N. 2011/4/73 del 08 aprile 2011”;

Vista la relazione resa dal Dirigente dell'Area Tecnica che propone di accogliere la richiesta alle condizioni espresse in istruttoria ed a quelle di seguito esplicitate:

- obbligo di realizzazione delle opere in conformità ai grafici di progetto presentati ;
- obbligo del rispetto delle prescrizioni di cui al disciplinare già sottoscritto per accettazione dalla Snam rete Gas spa;
- obbligo di verificare la presenza di eventuali sottoservizi e di richiesta delle relative autorizzazioni ai soggetti preposti;
- obbligo di richiesta dell' autorizzazione all' attraversamento del metanodotto alla società competente

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di accogliere la richiesta presentata dal Procuratore della società Snam Rete Gas, ing. Orazio Fabio Leone per il rilascio del nulla osta consortile per i lavori di posa in opera di una tubazione trasportante gas metano, nell'area Industriale sita nel Comune di Solofra alle condizioni espresse in istruttoria ed a quelle di seguito esplicitate:

- obbligo di realizzazione delle opere in conformità ai grafici di progetto presentati ;
- obbligo del rispetto delle prescrizioni di cui al disciplinare già sottoscritto per accettazione dalla Snam rete Gas spa;
- obbligo di verificare la presenza di eventuali sottoservizi e di richiesta delle relative autorizzazioni ai soggetti preposti;
- obbligo di richiesta dell' autorizzazione all'attraversamento del metanodotto alla società competente

Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D.Lgs 33/2013.

