



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 13 aprile 2023

Deliberazione n. 2023/8/129

Oggetto: Interventi per l'efficientamento del processo depurativo impianti ASI finalizzati a garantire e migliorare gli attuali standard produttivi. Riparazione di n. 5 soffianti per gli impianti di depurazione di Nusco F1-F2. Determinazioni

L'anno duemilaventitre il giorno 13 del mese di aprile alle ore 19.00 convocati a mezzo mail, in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti i signori:

1.	Pasquale PISANO	- Presidente	presente
2.	Michele SPINAZZOLA	- Vice Presidente	presente
3.	Yuri GIOINO	- Componente	assente
4.	Pasquale DE SANTIS	- Componente	presente
5.	Giulio BELMONTE	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	assente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	assente
3.	Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario la Dirigente dell'Area Amministrativa – Affari Generali dr.ssa Roberta Giordano.



IL COMITATO DIRETTIVO

Vista la relazione del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici:

“Richiamate:

- la nota prot. n. 5482 del 18/10/2022, con la quale si relazionava in merito alla riparazione di n. 5 soffianti installate presso gli impianti di depurazione di Nusco F1/F2, al cui contenuto si rinvia integralmente in uno degli allegati in essa richiamati;
- la Delibera n. 2022/20/247 del 03/11/2022 con la quale il C.D., preso atto del contenuto della suindicata missiva, incaricava lo scrivente a porre in essere gli adempimenti di competenza;

Visto:

- l'allegato verbale di visita della Commissione di Collaudo del 13/01/2023;
- il preventivo della ditta Mapro s.p.a., produttrice delle apparecchiature da riparare, acquisito al prot.n.1113 in data 22/02/2023;

Richiamate, altresì, le relazioni del produttore dalle quali emerge che:

1. il danneggiamento delle 2 soffianti installate presso l'impianto di depurazione F1, potrebbe essere ascrivibile a difetti di installazione o a non corretta successiva manutenzione;
2. il danneggiamento delle 3 soffianti installate all'esterno presso l'impianto di depurazione F2 ~ ascrivibile all'installazione non idonea in ambiente esterno senza protezione;

Considerato che:

- a) l'importo necessario alla riparazione e trasporto in sito delle soffianti di cui al punto 1) ammonta ad € 10.540,00, oltre I.V.A.;
- b) l'importo necessario alla riparazione ed al trasporto in sito delle soffianti di cui al punto 2), comprensivo dell'equipaggiamento con cabine insonorizzanti utili per installazione all'esterno quale protezione dagli agenti atmosferici, la cui responsabilità potrebbe essere anche riconducibile all'appaltatore ammonta ad € 61.336,00, oltre I.V.A.;

Tanto esposto, fatte salve diverse determinazioni, si propone di:

farsi carico della somma sub a) di € 10.540,00, oltre I.V.A., autorizzando ed impegnando la relativa spesa;

- anticipare la somma sub b) di € 61.336,00, oltre I.V.A., rimandando alla Commissione di Collaudo Tecnico/Amm.vo ogni determinazione in merito con eventuale decurtazione dei crediti dell'appaltatore”

Ritenuto di poter accogliere quanto proposto;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

La premessa e parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 1) Di autorizzare ed impegnare la spesa di euro 10.540,00 oltre Iva per la riparazione e trasporto in sito delle 2 soffianti installate presso l'impianto di depurazione F1;
- 2) Di anticipare la somma di € 61.336,00, oltre I.V.A. per la riparazione ed il trasporto in sito delle 3 soffianti installate all'esterno presso l'impianto di depurazione F2, rimandando alla Commissione di Collaudo Tecnico/Amministrativo ogni determinazione in merito con eventuale decurtazione dei crediti dell'appaltatore;



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

- 3) Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti uffici, nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013.

