



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 29 settembre 2020

Deliberazione n. 2020/26/244

Oggetto: Riparazione della cabina elettrica a servizio dei pozzi di emungimento falda Salza Irpina (Av). Nota ASIDEP s.r.l.

L'anno duemilaventi, il giorno 29 del mese di settembre alle ore 10.30, convocati a mezzo mail, si sono riuniti i signori:

1.	Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2.	Giuseppe Biagio DI IORIO	- Vice Presidente	presente
3.	Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
4.	Michele SPINAZZOLA	- Componente	assente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	presente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3.	Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Risulta essere assente, giustificato, il componente Gerardo Adiglietti.

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale F.F. ing. Antonio Pizza



IL COMITATO DIRETTIVO

Vista l'istruttoria del funzionario incaricato:

Premesso

- che la società ASIDEP s.r.l. in continuità della convenzione stipulata in data 31.10.2011 con la società C.G.S. S.c.a.r.l. svolge, per conto dell'ASI, le attività di gestione degli impianti di depurazione a servizio delle aree industriali ASI;

- che la società ASIDEP s.r.l. con propria nota datata 17.09.2020, prot. n. 831/2020, acquisita al n. 4879 del protocollo consortile ASI in data 17.09.2020, ha comunicato al Consorzio ASI che a seguito di un sopralluogo da parte di tecnici della società ENEL-distribuzione S.p.A. alla cabina elettrica a servizio dei pozzi di emungimento della falda di Salza Irpina (AV), si è riscontrata una seria problematica tecnica alla cabina Enel.

In particolare, è stata riscontrata l'usura dei cavi di media tensione e terminali;

- che sempre con la stessa nota, la società ASIDEP s.r.l. ha trasmesso al Consorzio un preventivo di spesa, di cui si è dotata con urgenza, formulato dalla ditta Smart Impianti SRLS di importo pari a Euro 1.690,00 oltre IVA come per legge;

Considerata l'urgenza del caso;

Ritenuto di dover autorizzare la società ASIDEP Srl ad effettuare l'intervento per l'importo massimo di euro 1.690,00, oltre Iva;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Autorizzare la società Asidep Srl ad effettuare l'intervento di riparazione della cabina elettrica a servizio dei pozzi di emungimento falda Salza Irpina (Av) per un importo massimo di euro 1.690,00 oltre Iva, come da preventivo di spesa presentato;

3) Incaricare l'Ufficio Contabile consortile a liquidare alla società Asidep srl, previa presentazione della documentazione giustificativa dei costi sostenuti, l'importo richiesto per i lavori di cui trattasi, nel limite massimo di euro 1.690,00, oltre Iva;

4) Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici consortili per gli adempimenti consequenziali ed al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs 33/2013.

AREA IV

7