



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 06 novembre 2020

Deliberazione n. 2020/31/276

Oggetto. A.I. Solofra. Comune di Solofra. Regione Campania "Complesso depurativo Alto Samo" impianto di Solofra. Por Campania FESR 2014-2020- Obiettivo specifico 6.3- DGR n. 670 del 24/10/2018. Operazione a titolarità Regionale denominata "Realizzazione degli interventi necessari al controllo delle emissioni in atmosfera provenienti dall'impianto di depurazione". Diffida del 14/07/2016 del comando Noe. Progetto definitivo-CUP B65G18000120006.Istanza acquisita al protocollo consortile con n. 5034 del 28/09/2020.

L'anno duemilaventi, il giorno 06 del mese di novembre alle ore 11.00, convocati a mezzo mail, si sono riuniti i signori:

- | | | | |
|----|--------------------------|-------------------|----------|
| 1. | Vincenzo SIRIGNANO | - Presidente | presente |
| 2. | Giuseppe Biagio DI IORIO | - Vice Presidente | presente |
| 3. | Angelo Antonio LANZA | - Componente | presente |
| 4. | Michele SPINAZZOLA | - Componente | presente |

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

- | | | | |
|----|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Dott. Giovanni ROMEO | - Presidente | presente |
| 2. | Dott. Marco PUORRO | - Membro effettivo | presente |
| 3. | Dott. Marco CORRADO | - Membro effettivo | in videoconferenza |

Risulta essere assente, giustificato, il componente Gerardo Adiglietti.

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale f.f., ing. Antonio Pizzà.

IL COMITATO DIRETTIVO

Vista la relazione resa dal responsabile del procedimento

Con nota prot. n. 12726 del 21/09/2020 (acquisita al protocollo consortile il 28/09/2019 con n. 5034 in copia allegata), il Comune di Solofra, al fine di acquisire il parere preventivo del Consorzio, ha trasmesso l'istanza in oggetto. I lavori interesseranno l'impianto di trattamento dei reflui già realizzato ed esistente nell'agglomerato industriale di Solofra.

Allegata alla nota acquisita al protocollo consortile n. 5034 del 28/09/2020 è stata trasmessa la seguente documentazione:

Elaborati descrittivi

- Relazione Paesaggistica (Tav. R.P.);
- Relazione Illustrativa (Tav. R.I.);
- Relazione Tecnica (Tav. R.T.);
- Relazione Specialistica Tegoli di Copertura (Tav. R.S. 4);
- Relazione Specialistica Emissioni in Atmosfera (Tav. R.S. 5);
- Relazione sulle Interferenze (Tav. R.S. 6);
- Relazione sulla Gestione delle Materie (Tav. R.S. 7);
- Aggiornamento Indicazioni della Sicurezza (Tav. R.S. 8).

Elaborati grafici

- Corografia de Territorio (G.01);
- Inquadramento Territoriale (G.02);
- Stralcio Strumento Urbanistico (G.03);
- Planimetria Vincoli Ambientali (G.04);
- Planimetria Generale di Impianto (G.05);
- Planimetria Generale con indicazioni degli interventi (G.06);
- Planimetria Opere di Adeguamento Emissioni Gassose (G.07);
- Comparto Pretrattamenti S.D.F.: Piante-Prospetti e Sezioni (G.08);
- Comparto Pretrattamenti: Piante-Prospetti e Sezioni (G.09);
- Comparto Centrifughe S.D.F.: Piante-Prospetti e Sezioni (G.10);
- Comparto Centrifughe: Piante-Prospetti e Sezioni Particolari (G.11);
- Comparto Denitrificazione S.D.F.: Piante-Sezioni (G.12);
- Comparto Denitrificazione: Piante-Sezioni (G.13);
- Comparto Denitrificazione: Pianta con distribuzioni capriate (G.14);
- Comparto Denitrificazione: Particolari Travatura e Reticolare (G.15);
- .: Comparto Denitrificazione: Particolari Copertura (G.16);
- Comparto Essiccatore S.D.F.: Piante-Prospetti e Sezioni (G.17);
- Comparto Essiccatore S.D.F.: Piante-Prospetti-Sezioni e Particolari (G.18).

Il sottoscritto, con provvedimento del Dirigente dell'Area Tecnica Consortile prot. n. 5064 del 29/09/2020 è stato nominato Responsabile del Procedimento per l'istanza in oggetto.

Lo scrivente, Responsabile del Procedimento, esaminata la documentazione trasmessa relaziona quanto segue.

Come si evince dalla relazione illustrativa (Tav. R.I.), in virtù del sopralluogo effettuato il 15/06/2016 dai Carabinieri del Noe nelle varie sezioni di trattamento dell'impianto di depurazione, si sono riscontrate delle anomalie e delle criticità inerenti le emissioni atmosferiche, che sinteticamente di seguito si elencano:



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

- **PRETRATTAMENTO-AREA STOCCAGGIO VAGLIO/GRIGLIATURA:**

l'area risulta parzialmente segregata con la presenza di una struttura coperta munita solo di alcune pareti perimetrali, per cui le esalazioni maleodoranti prodotte dai materiali grigliati stoccati tendono a disperdersi in atmosfera;

- **TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO:**

la linea 1 risulta parzialmente coperta, per cui le esalazioni risultano segregate solo in parte, ma non captate. Sulla linea 2 non è presente alcuna copertura. Anche in questo caso, le emissioni tendono a disperdersi nell'ambiente circostante;

TRATTAMENTO DI DENITRIFICAZIONE:

una delle due vasche risulta completamente coperta, con confinamento delle corrispondenti esalazioni e convogliamento in un punto delle emissioni atmosferiche. Tuttavia, tali emissioni non vengono captate. La seconda vasca non presenta alcuna copertura. Anche in questo caso, le emissioni tendono a disperdersi nell'ambiente atmosferico.

- **IMPESSITORE FANGHI BIOLOGICO:**

Il comparto risulta totalmente coperto, ma le emissioni non vengono convogliate né captate. Esse, quindi, tendono a disperdersi nell'ambiente circostante;

- **LOCALE CENTRIFUGA:**

la sezione di disidratazione meccanica risulta completamente confinata e segregata, tuttavia le esalazioni non vengono né captate né trattate. Esse, sebbene in questo caso le emissioni provenienti dalla sezione di essiccamento termico sono captate e trattate, in prossimità del biofiltro si avvertono esalazioni con caratteristiche nauseabonde, per cui il trattamento non è da ritenersi adeguato alla riduzione delle sostanze maleodoranti.

Gli interventi di adeguamento preposti con il progetto trasmesso per il superamento delle criticità sopra evidenziate possono riassumersi come segue:

- **PRETRATTAMENTO-AREA STOCCAGGIO VAGLIO/GRIGLIATURA**

Verrà realizzato un pannello di chiusura perimetrale sul fronte attualmente lasciato aperto con l'inserimento di due finestroni. Sul fronte opposto verrà installata una serranda industriale meccanizzata.

- **SEZIONE DI DENITRIFICAZIONE:**

Si prevede, su entrambe le vasche, una copertura con struttura portante in acciaio con pannelli in lega di alluminio;

- **LOCALE CENTRIFUGA:**

si prevede la realizzazione di una parete divisoria prefabbricata all'interno del locale disidratazione;

- **BIOFILTRO-ESSICCAMENTO TERMICO:**

Sarà realizzata una copertura della vasca esistente mediante pannelli in lega di alluminio al magnesio.

Lo scrivente, nella qualità innanzi esplicitata, considerato che le opere sopra descritte risultano non incidere sugli indici del P.R.T. ASI valido per l'agglomerato industriale di Solofra (trattasi di fatto di interventi di manutenzione alle opere esistenti e non è prevista la realizzazione di nuovi volumi o impianti), esprime parere positivo al rilascio del nulla di nulla osta di competenza del Consorzio al progetto di "Realizzazione degli interventi necessari al controllo delle emissioni in atmosfera provenienti dall'impianto di depurazione".

A margine di quanto sopra si evidenzia che il progetto è stato presentato in copia unica e pertanto al fine di una eventuale trasmissione di copia al Comune di Solofra, recante gli estremi di approvazione del Consorzio, potrà avvenire solo in seguito all'acquisizione di una ulteriore copia cartacea.

Vista la proposta di provvedimento del dirigente dell'Area Tecnica

Vista

- la relazione istruttoria;
- la L.R.C. n. 19/2013 che attribuisce al Consorzio ASI la competenza ad attestare la conformità dei progetti di insediamento industriale alle previsioni del relativo PRT consortile vigente.

Visto:

l'art. 10 dello statuto consortile vigente.

Considerato:

che il progetto presentato relativo alla "Realizzazione degli interventi necessari al controllo delle emissioni in atmosfera provenienti dall'impianto di depurazione sito in A. I. di Solofra", come verificato dal Responsabile del Procedimento, risulta non incidere sugli indici del P.R.T. ASI valido per l'agglomerato industriale di Solofra.

Propone:

di esprimere nulla osta di competenza del Consorzio alla richiesta in oggetto.

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di esprimere nulla osta di competenza del Consorzio al progetto presentato relativo alla "Realizzazione degli interventi necessari al controllo delle emissioni in atmosfera provenienti dall'impianto di depurazione sito in A. I. di Solofra";

L'Ufficio Amministrativo è incaricato di trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013.