

CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 07 ottobre 2021

Deliberazione n. 2021/22/217

Oggetto: Ente Idrico Campano comunicazione di indizione conferenza dei servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14/ter legge 241/90 per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 158 bis Dlgs 152/2006, del progetto definitivo di "Ampliamento dell'impianto di depurazione comprensoriale del Partenio e della Valle del Sabato". Soggetto proponente ed attuatore: Alto Calore Servizi S.p.A.

L'anno duemilaventuno, il giorno 07 del mese di ottobre alle ore 16.30 convocati a mezzo mail, si sono riuniti i signori:

1.	Pasquale PISANO	- Presidente	presente
2.	Michele SPINAZZOLA	- Vice Presidente	presente
3.	Yuri GIOINO	- Componente	presente
4.	Pasquale DE SANTIS	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	presente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	assente
3.	Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	assente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale f.f., ing. Antonio Pizza.



IL COMITATO DIRETTIVO

Vista l'istruttoria del Dirigente dell'Area Tecnica.

"L'Ente Idrico Campano, con PEC 20/09/2021, ha trasmesso nota protocollo n. 18987 del 20/09/2021 (acquisita al protocollo consortile al n. 5509 del 21/09/2021), in copia allegata, inerente l'indizione della conferenza dei servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14/ter legge 241/90 per l'approvazione (ai sensi dell'articolo 158 bis Dlgs 152/2006) del progetto definitivo denominato "Ampliamento dell'impianto di depurazione comprensoriale del Partenio e della Valle del Sabato". Il soggetto proponente ed attuatore del progetto risulta essere la società Alto Calore Servizi S.p.A. e la prima seduta della conferenza dei servizi è fissata per il giorno 07/10/2021.


Preliminarmente si evidenzia che:

- il Consorzio è proprietario della rete fognaria acque nere a servizio dell'agglomerato industriale di Pianodardine e che tali reti sono state concesse in gestione alla società ASIDEP S.r.l.;
- la rete fognaria acque nere consortile a servizio dell'agglomerato industriale di Pianodardine confluisce nel depuratore comprensoriale del Partenio e dell'Alta Valle del Sabato, ubicato nel Comune di Manocalzati e gestito dall'Alto Calore Servizi S.p.A.;
- il rapporto tra Alto Calore Servizi S.p.A. e Consorzio ASI di Avellino risulta regolato da apposita convenzione sottoscritta tra le parti;
- negli ultimi anni Alto Calore Servizi S.p.A. ha posto delle limitazioni alla quantità di acque che può essere convogliata nel depuratore comprensoriale (con particolare riferimento alle acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia) e provenienti dalla rete fognaria consortile a servizio dell'agglomerato industriale di Pianodardine. Le limitazioni sono state poste a causa del raggiungimento della massima capacità depurativa dell'impianto.

Lo scrivente, ricevuta la nota dell'Ente Idrico Campano (acquisita al protocollo consortile al n. 5509 del 21/09/2021), ha provveduto a scaricare in formato digitale dal sito dello stesso Ente il progetto definitivo oggetto della conferenza, in copia allegato alla presente ed al cui contenuto si rinvia per gli eventuali dettagli. In sintesi il progetto proposto prevede l'ampliamento dell'impianto di depurazione attraverso la realizzazione di una nuova linea acque, in aggiunta alle tre esistenti, allo scopo di incrementare la potenzialità del depuratore di 50000 abitanti equivalenti, raggiungendo una potenzialità complessiva di 190000 abitanti equivalenti.

L'impianto di depurazione comprensoriale del Partenio e della Valle del Sabato risulta ubicato nel Comune di Manocalzati, in area rientrante nella perimetrazione del PRT consortile valido per l'agglomerato industriale di Pianodardine (approvato dal Presidente della Giunta Regionale della Campania con Decreto n. 21038 del 23/09/1992) e in zona risultante dal medesimo strumento urbanistico a destinazione "Zona di Impianti a Servizio dell'Agglomerato".. Per dette zone l'articolo 13 delle norme di attuazione del PRT consortile prevede espressamente che "sono consentiti quegli impianti e servizi di carattere generale e ad uso industriale e civile necessari per l'esercizio delle reti di infrastrutture e degli impianti (depurazione, centrali idriche, cabina di decompressione metano, ecc). I distacchi degli edifici e degli impianti dai cigli stradali e dai confini di lottizzazione non devono essere inferiori a mt. 20,00".

Verificato che le opere previste nel progetto di "Ampliamento dell'impianto di depurazione comprensoriale del Partenio e della Valle del Sabato" rispettano l'articolo 13 delle norme di attuazione



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

del PRT Consortile approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 21038 del 23/09/1992.

Considerato che ai Consorzi è attribuita, ai sensi dell'art. 12 L.R.C. n. 19/2013, la competenza ad attestare la conformità dei progetti di insediamento alle previsioni del relativo Piano ASI. In particolare, compete ai Consorzi l'espressione di pareri obbligatori, presupposto per il rilascio di licenze, concessioni e autorizzazioni da parte delle competenti autorità locali, sulla conformità urbanistica delle costruzioni da insediare nel territorio consortile e sulle loro destinazioni d'uso.

Considerato, inoltre, che il potenziamento dell'impianto di depurazione in epigrafe potrebbe consentire ad Alto Calore Servizi Spa di superare le criticità manifestate (raggiungimento attuale della massima capacità depurativa dell'impianto) e rimuovere le limitazioni alla quantità di acqua proveniente dalla rete fognaria consortile a servizio dell'agglomerato industriale di Pianodardine, convogliate nel depuratore comprensoriale.

Si propone di esprimere, nei termini fissati dalla comunicazione di indizione della conferenza dei servizi (acquisita al protocollo consortile al n. 5509 del 21/09/2021), il nulla osta di competenza del Consorzio al progetto di "Ampliamento dell'impianto di depurazione comprensoriale del Partenio e della Valle del Sabato".

Ritenuto di poter condividere la proposta di provvedimento del Dirigente dell'Area Tecnica ed in conformità alla stessa;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Il preambolo costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di esprimere, nei termini fissati dalla comunicazione di indizione della conferenza dei servizi (acquisita al protocollo consortile al n. 5509 del 21/09/2021), il nulla osta di competenza del Consorzio al progetto di "Ampliamento dell'impianto di depurazione comprensoriale del Partenio e della Valle del Sabato".
- 3) Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013.

Avellino