



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 1° luglio 2026

Deliberazione n. 2026/14/198

Oggetto: A.I. Pianodardine - Comune di Avellino. Ditta E-DISTRIBUZIONE S.p.A. - EDIS 101136859 - Atena ID 60785985. Richiesta di nulla osta consortile per la posa di un tronco di linea elettrica interrata MT finalizzata alla messa in rete della cabina secondaria (CS) di progetto "Basile", a seguito della richiesta del cliente "DUEFFE S.r.l", nell'A.I. Pianodardine, territorio del Comune di Avellino.

L'anno duemilaventisei il giorno 1° del mese di luglio alle ore 16:00 convocati a mezzo mail, in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti i signori:

1.	Pasquale PISANO	- Presidente	presente
2.	Michele SPINAZZOLA	- Componente	assente
3.	Gerardo GALDO	- Componente	presente
4.	Antonio IULIANO	- Componente	presente
5.	Giulio BELMONTE	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott.ssa Filomena GAMBACORTA	- Presidente	presente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3.	Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	assente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Su richiesta del Presidente, svolge le funzioni di Segretario la Dirigente dell'Area Amministrativa – Affari Generali dr.ssa Roberta Giordano.



IL COMITATO DIRETTIVO

VISTA la relazione resa dal funzionario dell'Ufficio Tecnico Geom. Luigi Filipuzzi come di seguito riportata:

“Con PEC prot. n. 1563798 del 02/12/2025, acquisita al protocollo consortile con n. 7886 del 03/12/2025, la società E-DISTRIBUZIONE S.p.A. ha presentato richiesta di rilascio del nulla osta consortile per la posa di un tronco di linea elettrica interrata in media tensione (MT), finalizzata alla messa in rete della cabina secondaria (CS) di progetto “Basile”, a seguito della richiesta del cliente “DUEFFE S.r.l”, nell’Area Industriale Pianodardine, territorio del Comune di Avellino.

Il sottoscritto, nominato Responsabile del Procedimento Istruttorio per l’istanza in oggetto con provvedimento del Dirigente dell’Area Tecnica Consortile prot. n. 7871 del 03/12/2025, espone quanta segue.

A seguito dell’esame della documentazione trasmessa e al fine di consentire il corretto svolgimento dell’istruttoria, questo Ufficio, con nota consortile prot. n. 7988 del 09/12/2025, ha richiesto integrazioni documentali.

In riscontro alla predetta richiesta, la società E-DISTRIBUZIONE S.p.A., con nota prot. n. 0836201 del 10/06/2026, acquisita al protocollo consortile con n. 3913 dell’11/06/2026, ha trasmesso la seguente documentazione:

- copia del disciplinare di concessione debitamente sottoscritto per accettazione;
- attestazione dell’avvenuto pagamento, mediante bonifico, dell’importo di € 366,00, IVA compresa, per spese di istruttoria;
- attestazione dell’avvenuto pagamento, mediante bonifico, dell’importo di € 468,00, IVA compresa, per indennità di attraversamento.

Dalla documentazione allegata all’istanza si rileva che intervento consiste nella realizzazione, su viabilità di competenza consortile, di lavori di scavo finalizzati alla posa in opera di un tronco di linea elettrica interrata MT/BT e di un armadietto stradale di sezionamento.

L’intervento prevede l’esecuzione di uno scavo in trincea a sezione obbligata, di larghezza pari a m 0,40 e profondità pari a m 1,20, per uno sviluppo complessivo di circa m 78,00.

Lo scrivente, nella qualità sopra indicata, esaminata la documentazione acquisita con prot. n. 7886 del 03/12/2025 e le successive integrazioni acquisite con prot. n. 3913 dell’11/06/2026, ha verificato che l’istanza è stata presentata nel rispetto della disciplina prevista dal vigente Regolamento consortile, approvato con deliberazione del Comitato Direttivo del Consorzio ASI di Avellino n. 2011/4/73 dell’8 aprile 2011.

Pertanto, non si rilevano motivi ostativi all’accoglimento della richiesta.”

VISTA la proposta di provvedimento del Dirigente dell’Area Tecnica, ing. Giuseppe Tolino, come di seguito riportata:

“Vista la relazione istruttoria redatta dal Responsabile del Procedimento Istruttorio, geom. Luigi Filipuzzi, e preso atto delle risultanze nella stessa riportate, si propone di accogliere l’istanza in





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

oggetto e, conseguentemente, di rilasciare il nulla osta consortile alla società E-DISTRIBUZIONE

S.p.A., con l'obbligo di:

- realizzare le opere in conformità agli elaborati progettuali presentati e nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione sottoscritto per accettazione e acquisito al protocollo consortile con n. 3913 dell'11/06/2026, precisando che le disposizioni del disciplinare prevalgono, in caso di difformità, sugli elaborati progettuali;
- verificare, a propria cura e spese e prima dell'inizio dei lavori, la presenza di tutti i sottoservizi esistenti (linee elettriche, linee telefoniche, reti del gas, reti fognarie, reti idriche e ogni altro impianto interferente) insistenti sulla viabilità consortile interessata dall'intervento, accertandone la compatibilità con le opere da eseguire;
- acquisire, ove necessario, i nulla osta e le autorizzazioni dei gestori o proprietari dei sottoservizi eventualmente interferenti;
- richiedere e ottenere ogni ulteriore autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque necessario per la realizzazione dell'intervento."

RITENUTO di condividere quanto esposto dal Dirigente dell'Area Tecnica ing. Giuseppe Tolino,

ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di accogliere la richiesta in oggetto e concedere il nulla osta del Consorzio, con obbligo per la ditta E-DISTRIBUZIONE S.p.A. di:
 - realizzare le opere in conformità ai grafici di progetto presentati ed al rispetto assoluto del disciplinare di concessione sottoscritto per accettazione e risultante acquisito al protocollo n. 3913 dell'11/06/2026, chiarendo che lo stesso disciplinare prevale rispetto al progetto presentato;
 - verificare (con oneri a proprio carico), prima dell'inizio dei lavori, la presenza di tutti i sottoservizi (linee elettriche, linee telefoniche, reti gas, reti fognarie, reti idriche, ecc.) già correnti nella sede della viabilità consortile interessata dell'intervento proposto e la compatibilità degli stessi con l'intervento in oggetto;
 - richiedere ai soggetti competenti (gestori, proprietari, ecc.) l'eventuale relativo nulla osta per la compatibilità con le eventuali interferenze rilevate;
 - richiedere ogni ulteriore autorizzazione/nulla osta necessari alla esecuzione dell'intervento in oggetto, con particolare riferimento al Comune di Solofra quale Ente gestore e manutentore della viabilità interessata dall'intervento;
- 3) di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013.

Il Segretario
dott.ssa Roberta Giordano



Il Presidente
Arch. Pasquale Pisano

